


PLANTA BAIXA - PAVIMENTO COBERTURA
ESC. 1:75



EQUIPAMENTOS P/ PROTEÇÃO ATRAVÉS DE HIDRANTES	
	CX. DE INC. 60x90x17cm COM MANG. 2 de 15m
	BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO Potência capaz de fornecer vazão na ponta do esguicho igual a 250L / min. ou alcance do jato superior a 10m A Potência requerida de 8 CV, poderá ser reduzida se atendido os parâmetros acima
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
	HIDRANTE DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	TUBULAÇÃO DOS SISTEMA DE HIDRANTES - FG 2.1/2"

LEGENDA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO	
	Extintor de água pressurizada-cap. 10 L (usado em madeira, tecido, papel, etc.) Extintor de pó químico seco-cap. 6kg. (usado em equipamento energizados e líquidos inflamáveis)
	Bloco autônomo de iluminação de emergência pot. mínima = 16w- cota de instalação: 2,20m, autonomia mínima=1,0h.
	Indicação da tubulação que sobe e indicação do diâmetro.
	Botoeira de alarme (avisador de incêndio) Tipo Quebre e acione (Instalação h= 1,30m)
	AVISADOR SONORO E VISUAL
	QUADRO DE ENERGIA DAS BOMBAS DE INCÊNDIO COM PLACA INFORMATIVA (NÃO DESLIGUE)
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (ODL)
	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA
	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO
	BOTÃO P13kg
E5	Extintor de Incêndio
S1	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
S2	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
S3	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso
S8	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DA ESCADA ESCADA DE EMERGÊNCIA Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado A PLACA TERÁ FUNDO VERDE COM AS LETRAS EM TINTA FOTOLUMINESCENTE
S9	
S12	Indicação da saída de emergência, com ou sem

PODE-SE DESLOCAR A POSIÇÃO DOS EXTINTORES EM ATÉ 2 METROS CONSULTANDO-SE O CORPO DE BOMBEIRO.

PREFEITURA	BOMBEIRO
<p>PREVENÇÃO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO FOLHA 03/04</p>	
<p>OBRA: INSTITUCIONAL PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS LOCAL: ACSU SE 60. CONJ. 2, LT. 03-A, AV. NS 02 (602 SUL) - PALMAS - TO</p>	

QUADRO DE ÁREAS:	PROPRIETÁRIO	ASS. : P.P.
ÁREAS	05.578.080/0001-00	FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS
TERRENO	AUTOR DO PROJETO	ASS. :
	CAU. A31811-0	ANA CLÁUDIA P. QUEIROZ
A CONSTRUIR/TÉRREO	RESP. TÉCNICO	ASS. :
A CONSTRUIR/SUPERIOR		
ÁREA TOTAL:		

ESCALA: INDICADAS DATA: MAIO/2020 DESENHO: PROJETO: CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - PAVIMENTO COBERTURA - DETALHES - LEGENDA